



T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:27
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 8 / 5437107393
CSBYS No	I-202605201544
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Erzincan Yoğurtlu Sancak Mah. Eski Belediye Binası/MERKEZ/ERZİNCAN		
Numune İzleme Noktası	Erzincan Yoğurtlu Sancak Mah. Eski Bld Binası / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 1 lt.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:27		22.05.2026 14:18
Raporlama Tarihi	22.05.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 22.05.2026 1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b5e30738-fad3-4e37-9c86-0bcb6bc4e569 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:27
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 7 / 5437107331
CSBYS No	I-202605200187
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	Terzibaba Mezarlığı Çağlayan Yolu Güney Cephesi Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN
Numune İzleme Noktası	Terzibaba Mevsimsel Tarım İşçileri Çeşmesi / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Pet Şişe --- 1 x 0.5 lt., 1 x 1 lt.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:27 22.05.2026 14:18
Raporlama Tarihi	22.05.2026

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi :

22.05.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 60b58a44-4300-4ed5-a080-c2eef6d5f627 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:26
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 6 / 5437107199
CSBYS No	I-202605200145
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Bozyazı Mahallesi - Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	Çukurkuyu Bozyazı Mahallesi Camisi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 1 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:27		22.05.2026 14:17	
Raporlama Tarihi	22.05.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi :

22.05.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 1985e300-ba74-4f17-96aa-1254b67d941a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:26
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 5 / 5437107116
CSBYS No	I-202605200152
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Hamidiye Mahallesi Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	Hamidiye Mahallesi Oruçoğlu Camii / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 1 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:27		22.05.2026 14:17	
Raporlama Tarihi	22.05.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 22.05.2026 1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c8949e63-4de8-4283-99f3-420b5371552d kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:25
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 4 / 5437107032
CSBYS No	I-202605200139
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	Selçuklu Mahallesi/MERKEZ/ERZİNCAN
Numune İzleme Noktası	Yaylabaşı Selçuklu Mahallesi Eski Belediye Binası / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Pet Şişe --- 1 x 0.5 lt., 1 x 1 lt.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ --- --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:27 22.05.2026 14:16
Raporlama Tarihi	22.05.2026

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 22.05.2026 1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a77da781-531c-4fe0-a417-a60e3c651a1d kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:25
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 2 / 5437106898
CSBYS No	I-202605200164
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Keklikkayasi Mahallesi Yukari Mevkii/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	Keklikkayası Mahallesi Kahvehanesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt., 1 x 1 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:03	22.05.2026 14:16		
Raporlama Tarihi	22.05.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 22.05.2026 1/2



T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.05.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.05.2026 / 08:38
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.05.2026 / 12:24
Protokol No / Numune Barkod No	2026-149 - 1 / 5437106680
CSBYS No	I-202605200168
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Osmanlı Mah. Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	Demirkent Osmanlı Mahallesi Eski Belediye Binası / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilanmemesi halinde) (Aritım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.05.2026 - 12:32			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt.,1 x 1 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.05.2026 13:03		22.05.2026 14:15	
Raporlama Tarihi	22.05.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 22.05.2026 1/2